



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),
Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1,
тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Спицевка
(место составления акта)

« 26 » августа 2019 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 78

По адресу/адресам: Ставропольский край, Грачевский район, с. Спицевка, ул. Свердлова, 2Б.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы
Острроверхова Сергея Владимировича № 78 от 22.07.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

территорий зданий и помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детски сад №11с. Спицевка Грачевского муниципального района Ставропольского края
(наименование объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является, полное и
(в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

С 11 ч 20 мин 05.08.2019 года по 12ч 20 мин 05.08.2019 года. Продолжительность 1 час

С 11 ч 00 мин 26.08.2019 года по 12 ч 00 мин 26.08.2019 года. Продолжительность 1 час


Общая продолжительность проверки 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверки объекта защиты филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Долгай Н.В.  30.07.2019 г. в 16 ч. 19 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) Р.Р. Горюнов

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности заведующего
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детски сад №11 Долгай
Наталья Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), объекта защиты, в отношении
которого проводится проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
1	В помещениях расположенных в здании садика установлено по два дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов. Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка
2	Руководителем учреждения не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов в здании школы с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 50 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка
3	Руководителем учреждения не разработана декларация пожарной безопасности для здания садика. Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка
4	Не проводится обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц. Пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка

5	Дверь в помещении прачечной не обеспечивают ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара в помещениях прачечной. В помещениях прачечной, двери в случае возгорания внутри будут способствовать скрытому распространению горения, часть 4 ст.4 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.14; 7.2; 7.4; 7.8 СН и П 21-01-97; пункт 5.2.6 СП4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка
6	Подвальные помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (на момент проведения проверки в подвальном помещении отсутствуют дымовые пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели). Пункт А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка
7	Помещение пищеблока не обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно пунктам 468 и 474 и приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима (2 пенных огнетушителя и 2 углекислотных огнетушителя). Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент» о требованиях пожарной безопасности»; пункт 70 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «о противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка
8	В здании детского сада двери лестничных клеток на 2-ом этаже не имеют устройства для самозакрывания и уплотнений в притворах. Пункт 6.18 постановления Минстроя России от 13.02.2007 года №18-7 «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 2.1.11 приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 года №541 «о ведении в действие Правил пожарной безопасности» (вместе с «ППБ-101-89. Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждениях»)	МКДОУ Детский Сад 11 с. Спицевка

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: _____

Указываются прилагаемые документы (решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; протоколы отбора образцов продукции, проб; протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз; объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности; предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки); распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора); документы, подтверждающие обоснованность и правильность проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 47 Административного регламента, уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.) оригиналы или копии других документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу
и Грачевскому району)
Горюнов Роман Романович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)
И.О. заведующего Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 11
Долгай Наталья Валерьевна
26.08.2019 г.



(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)