

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№11» село Спицевка Грачевского
муниципального района
Ставропольского края
356254 с. Спицевка, ул. Свердлова, 2б,
тел.: (86540) 3-62-36
e-mail: detskiisad112012@yandex.ru

« 20 » сентября 2019 г. № 117

Старшему инспектору
ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю (по Петровскому городскому
округу и Грачевскому району)
Р.Р. Горюнову
Заведующего МКДОУ Детский сад 11
Е.М. Азаровой

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по Петровскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы Островерхова Сергея Владимировича №78 от 22.07.2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.08.2019 года по 30.08.2019 года проведена плановая проверка Старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) Р.Р. Горюновым, зданий, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» село Спицевка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, село Спицевка, ул. Свердлова., 2Б совместно с законным представителем юридического лица – и.о. заведующего Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» село Спицевка Долгай Н.В.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В помещениях, расположенных в здании детского сада установлено по 2 дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009.
2. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов в здании детского сада с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не реже 1 раза в год.
3. Руководителем учреждения не разработана декларация пожарной безопасности для здания детского сада.
4. Не проводится обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц.
5. Дверь в помещении прачечной не обеспечивают ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара в помещениях прачечной.
6. Подвальные помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
7. Помещение пищеблока не обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно пунктам 468 и 474 и

- приложениям №1 и 2 Правил противопожарного режима (2 пенных огнетушителя и 2 углекислотных огнетушителя).
8. В здании детского сада двери лестничных клеток на 2-ом этаже не имеют устройства для самозакрывания и уплотнений в притворах.

Ваше представление «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» рассмотрено.

Нарушения, указанные в пункте 3 устранены, заведующий МКДОУ Детский сад 11 разработал декларацию пожарной безопасности для здания детского сада.

Меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, указанные в пунктах 1,2, 4-8 приняты.

Все вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности будут устранены по мере поступления финансовых средств.

Заведующий МКДОУ Детский сад 11



Е.М. Азарова