

Муниципальное казенное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад  
№11» село Спицевка Грачевского  
муниципального района  
Ставропольского края  
356254 с. Спицевка, ул. Свердлова, 26,  
тел.: (86540) 3-62-36  
e-mail: [detskiisad112012@yandex.ru](mailto:detskiisad112012@yandex.ru)

«22» сентября 2020г. № 207

Прокурору Грачевского района  
младшему советнику юстиции  
А.А. Житникову

Заведующего МКДОУ Детский сад 11  
Е.М. Азаровой

Ваше представление № 7-76-2020/314 от 04.09.2020г. «Об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования» рассмотрено.

Прокуратурой Грачевского района проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, в ходе которой выявлены нарушения законодательства.

Согласно ч.3 и ч.6 ст.28, п.1 ч.2 ст.23 и п.п.8 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон №273-ФЗ) следует прямая и непосредственная обязанность образовательной организации создавать благоприятные условия обучения, воспитания обучающихся, пристрастия и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников организации; обеспечивать безопасность обучающихся (воспитанников) во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом.

Проведенной проверкой установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, требующие незамедлительного устранения.

Во исполнение Представления приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению подобного в дальнейшей деятельности.

1. Представление рассмотрено на заседании педагогического совета № 2 от 18.09.2020 г. в присутствии помощника прокурора района, юриста 1 класса Тумасяна С.П.
2. В настоящий момент для устранения нарушений требований:
  - п. 14.3 СП 5.13130.2009, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 52, ч.1 ст. 54 Закона №123-ФЗ в помещениях, расположенных в здании садика установить не менее трех пожарных извещателей;

ПРОКУРАТУРА  
Грачевского района  
с. Грачевка

22.09.2020

- п. 468 и 474 и приложений №1 и №2 ППР, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 60 Закона №123-ФЗ, п. 70 ППР помещение пищеблока не обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам положенности.

в бюджетной смете образовательного учреждения денежные средства отсутствуют. При формировании бюджетной сметы на 2021 год будет подана заявка на включение денежных средств, направленных на устранение нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

3. Нарушение требований п. 24 ППР, п.6.1.4, раздела 6.2. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», разделов 4,5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» не проведены эксплуатационные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением испытательного оборудования и измерительных инструментов с результатами его проверок, наружной пожарной лестницы, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний устранены.

4. Рассмотрен вопрос о персональной ответственности лиц, допустивших нарушения закона. В связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей и допущенные нарушения Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Заведующему хозяйством – Нагайка Ирине Сергеевне объявлено дисциплинарное взыскание-замечание.

Приложение:

1) Копия приказа о дисциплинарном взыскании №90-пр от 22.09.2020г.

Заведующий МКДОУ Детский сад 11



Е.М. Азарова