

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№11» село Спицевка Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края
356254, село Спицевка, ул. Свердлова, 26,
тел.: (86540) 3-62-36
e-mail: detskiisad112012@yandex.ru
«26» апреля 2023г. № 75

Прокурору района
советнику юстиции
А.А. Житникову

Заведующего МКДОУ Детский сад 11
Е.М. Азаровой

Ваше представление № 7-08-2023 от 30.03.2023г. «Об устранении нарушений федерального законодательства» рассмотрено.

Прокуратурой Грачевского района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса и гражданской обороны в деятельности МКДОУ Детский сад 11.



Проверкой установлено, что подвал административного здания МКДОУ Детский сад 11, расположенный по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, село Спицевка, Ул. Свердлова, 26 включен в реестр защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) – противорадиационных укрытий (ПРУ) Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

В ходе обследования защитного сооружения – противорадиационного укрытия подвала МКДОУ Детский сад 11, находящего в муниципальной собственности установлено, что указанное ЗС ГО не отвечает соответствующим требованиям, а именно в нарушение п.10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007г. №804, п.16.4. Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008г. №687 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 26 ноября 2008г. №12740) не поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению и не проводится техническое обслуживание защитного сооружения гражданской обороны организации и его технических систем.

Кроме того, в нарушение п.3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 15.12.2002г. №583 при эксплуатации защитного сооружения ГО в мирное время допущен демонтаж инженерно-технического оборудования защитного сооружения ГО. Не обеспечена герметичность убежища. Отсутствует знак обозначения убежища гражданской обороны, отсутствуют емкости аварийного запаса питьевой воды.

В защитном сооружении отсутствуют средства связи и оповещения сигнал оповещения гражданской обороны.

Кроме того, не осуществляются проверки соответствия условиям, обеспечивающими сохранность, а также с учетом истечения сроков годности



хранение запасов: материально-технических средств, продовольственных средств, медицинских средств.

В организации отсутствуют сети и средства радио-проводного и телевизионного вещания, средства единой сети электросвязи Российской Федерации.

Во исполнение Представления приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению подобного в дальнейшей деятельности.

1. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Грачевского района Погосова М.А.
2. Написано ходатайство в управление образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края о выделении денежных средств для приобретения материально-технических, продовольственных и медицинских средств; приобретения и монтажа инженерно-технического оборудования ЗС ГО; приобретения емкостей аварийного запаса питьевой воды; установки средств связи и оповещения, сигнала оповещения гражданской обороны; установки сетей и средств радио-проводного и телевизионного вещания, средств электросвязи Российской Федерации.
3. В соответствии с п.3.2.3. Правил пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные выходы свободны, не загромождены.
4. Рассмотрен вопрос о персональной ответственности лиц, допустивших нарушения закона. В связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей и допущенные нарушения федерального законодательства виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Заведующему хозяйством – Нагайка Ирине Сергеевне объявлено замечание.

Приложение:

- 1) Копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности № 61-пр от 26.04.2023г.

Заведующий МКДОУ Детский сад № 11



Е.М. Азарова