



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Ставропольская, 42 с. Грачевка, 356250

04 .09.2020

№

7-76-2020/314

На № _____

Заведующему муниципальным
казенным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 11»
с. Спицевка Грачевского района

Азаровой Е.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования

Прокуратурой Грачевского района проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, в ходе которой выявлены нарушения законодательства.

Согласно ч. 3 и ч. 6 ст. 28, п.1 ч. 2 ст. 23 и п.п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) следует прямая и непосредственная обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации; обеспечивать безопасность обучающихся (воспитанников) во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом.

При этом, к компетенции образовательного учреждения относится, в том числе, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств.

Проведенной проверкой установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, требующие незамедлительного устранения.

Так, в нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 21, ст. 34 и ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.1 ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 53, ч.1 ст. 58, ч.1 ч.2 ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

ГРА № 011416 *

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также разработанных во исполнение названных норм Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 установлены следующие нарушения:

- в нарушение требований п. 14.3 СП 5.13130.2009, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3 ст. 52, ч. 1 ст. 54 Закона № 123-ФЗ в помещениях расположенных в здании садика установить не менее трех пожарных извещателей;

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 50 ППР руководителем учреждения не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов в здании школы с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не реже 1 раза в год;

- в нарушение требований п. 24 ППР, п. 6.1.4, раздела 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», разделов 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» не проведены эксплуатационные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов с результатами его поверок, наружной пожарной лестницы, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний;

- в нарушение требований п. 468 и 474 и приложений № 1 и № 2 ППР, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 60 Закона № 123-ФЗ, п. 70 ППР помещение пищеблока не обеспечено средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам положенности.

Таким образом, должностными лицами образовательных учреждений нарушены права обучающихся несовершеннолетних на обеспечение доступа к образованию, охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса.

Выявленные в ходе проведенной проверки нарушения действующего законодательства стали следствием отсутствия должного контроля со стороны руководства, а также формального отношения к своим обязанностям должностных лиц МКДОУ № 11, что требует принятия незамедлительных мер по исправлению сложившегося положения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц за допущенные нарушения действующего законодательства.

3. О дате и времени рассмотрения представления, результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых мерах сообщить в прокуратуру Грачевского района в установленный законом месячный срок с представлением копии приказа о наказании виновных должностных лиц.

Прокурор района
советник юстиции

А.А. Житников

С.П. Тумасян, тел.: 4-13-73

ГРАЧОВСКИЙ РАЙОН